

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад  
комбинированного вида № 24»  
662150, Красноярский край, г. Ачинск  
м-он 1, строение 53  
dou-24@mail.ru  
ИНН 2443015433  
КПП 244301001  
№ 193/1 от «30» августа 2023 г.

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы по г.Ачинску и  
Ачинскому району Главного управления  
МЧС России по Красноярскому краю

заведующего  
МБДОУ «Д/с КВ № 24»  
Л.В. Арканникова

Отчет об исполнении предписания № 108 от 09.12.2022 г.

МБДОУ «Д/с КВ № 24» имеет предписание № 108 от 09.12.2022 г. сроком исполнения 01.12.2023 года.

1. На 30.08.2023 года выполнено следующее:

Согласно пунктам 1-10, заменены светильники аварийного освещения (копия калькуляции к контракту прилагается).

Согласно п. 11, проведен инструментальный контроль проверки состояния огнезащитного покрытия металлических конструкций (копия протокола прилагается).

Согласно п. 12, ежеквартально проводится проверка огнетушителей.

2. На 30.08.2023 года не исполнены пункты 13, 14, и 15 в части наличия внутренних дверей эвакуационных выходов, открывающихся не по направлению выхода из здания. Указанные двери находятся в групповых помещениях, где постоянно присутствуют дети. В результате их демонтажа произойдет резкое снижение температуры в помещениях с соответствующими последствиями. Поэтому демонтаж дверей возможен только при замене входных металлических дверей на утепленные, при уменьшении площади дверного проема. При формировании бюджета на 2023 год потребность в приобретении 3 (трех) входных металлических дверей была включена только в проект Реестр мероприятий по устранению предписаний на 2023 год, а финансирование не выделено. При формировании бюджета на 2024 год данная потребность была актуализирована в Реестре мероприятий по устранению предписаний. Реестры на 2024 год, в которых будет обозначено, на какие мероприятия МБДОУ «Д/с КВ № 24» будут выделены денежные средства, учреждение получит в конце декабря 2023 года.

Заведующий МБДОУ «Д/с КВ № 24»



Л.В. Арканникова