

Согласовано  
И.о.руководителя управления образования  
администрации города Ачинска  
С.С.Брыжатая



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ «Д/с КВ № 24»  
Л.В. Арканникова

«30» марта 2023 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по устранению нарушений, выявленных в результате проверки органов Пожарного надзора в МБДОУ «Д/с КВ № 24»,**  
**на 2-ой квартал 2023 года**

№ п/п	Содержание нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Наличие счета, сметы, дефектной ведомости, стоимость затрат (в ценах 2023 г)	Срок исполнения, дата и № предписания	Выделены средства (сумма, год)	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	6 4	5	6	7	8
1	П.п. 1-10 Неисправен светильник аварийного освещения	1. Запросить КП на замену ламп. 2. Подать ходатайство о внесении потребности в финансировании в Реестр устранения предписаний на 2024 год.	22 000,00	01.12.2023, предписание №108 от 09.12.2022		Заведующий Зам по АХР	
2	П.п. 11 Отсутствует протокол проверки огнезащитной обработки металлических конструкций	1. Провести инструментальный контроль огнезащитной обработки металлических конструкций в 2024 году		01.12.2023, предписание №108 от 09.12.2022		Зам по АХР	
3	П.п. 12 Не осуществляется ежеквартальная проверка огнегасителей	1. Осуществлять ежеквартальную проверку огнегасителей		01.12.2023, предписание №108 от 09.12.2022		Зам по АХР	<b>выполнено</b>
4	П.п. 13, 14, 15 Внутренние двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания (подготовительная группа, старшая группа № 1, спортивный зал)	1. Актуализировать ЛСР в 2023 году.	252 500,00	01.12.2023, предписание №108 от 09.12.2022		Заведующий Зам по АХР	