

УТВЕРЖДАЮ
заведующий МБДОУ «Д/с КВ № 24»
_____ Л.В. Арканникова

«12» июля 2023 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по устранению нарушений, выявленных в результате проверки органов Пожарного надзора в МБДОУ «Д/с КВ № 24»,
на 3-ий квартал 2023 года

№ п/п	Содержание нарушения	Мероприятия по устранению нарушения	Наличие счета, сметы, дефектной ведомости, стоимость затрат (в ценах 2023 г)	Срок исполнения, дата и № предписания	Выделены средства (сумма, год)	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8
1	П.п. 1-10 Неисправен светильник аварийного освещения	1.Запросить КП на замену ламп. 2.Подать ходатайство о внесении потребности в финансировании в Реестр устранения предписаний на 2024 год.	22 000,00	01.12.2023, предписание №108 от 09.12.2022	16 500,00	Заведующий Зам по АХР	выполнено
2	П.11 Отсутствует протокол проверки огнезащитной обработки металлических конструкций	1.Провести инструментальный контроль огнезащитной обработки металлических конструкций в 2023 году		01.12.2023, предписание №108 от 09.12.2022		Зам по АХР	выполнено
3	П.12 Не осуществляется ежеквартальная проверка огнетушителей	1.Осуществлять ежеквартальную проверку огнетушителей		01.12.2023, предписание №108 от 09.12.2022		Зам по АХР	выполнено
4	П.13,14,15 Внутренние двери эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания (подготовительная группа, старшая группа № 1, спортивный зал)	1. Актуализировать ЛСР в 2023 году.	252 500,00	01.12.2023, предписание №108 от 09.12.2022		Заведующий Зам по АХР	

